

Gdynia, dnia 26.09.2025r.

Dotyczy: wyboru wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Zapytanie ofertowe nr 4/ROB.BUD/LOK/2025 z dnia 23.09.2025r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie z dnia 26.09.2025r.:

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym nr 4/ROB.BUD/LOK/2025 na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą powiązaną celem zasilania w energię elektryczną ogólnodostępne stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Oferent zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie dotyczące tematów CBS Zgierz/Centrum Dywany Zamość/ Park Miejski Czaplinek/PH Swarzędz i innych z rozłącznikiem D02 125:

zakładany w schematach złączy rozłącznik opisany D02 125A (nie istnieje) to ma być w rzeczywistości rozłącznik na wkładki 22x58mm125A czy może NH00 -125A? Jaka wersja listwowa czy na płytę montażową? Widok oraz schemat złącza nie jest zgodny z tymi typami rozłączników.

Odpowiedź GreenWay Polska Sp. z o.o.:

W złączach należy zastosować rozłącznik bezpiecznikowy cylindryczny z wkładkami gG 22x58 125A.